Nr. SSE26-0035/18.09.2026

Aprobat,
Laurentiu Niculae Cazan
Presedinte Consiliul de Administratie

Notă
privind informarea Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la aprobarea, de catre Consiliul de Administratie al SNN, a majorarii bugetului aferent proiectului de investitii „PJ-20-002 - Rebobinarea statorului Generatorului Principal 1-4121-G01”.

I. Competente de aprobare

Prin raportarea la:

- Prevederile Actului Constitutiv SNN, varianta actualizata la zi (15.07.2026), art. 20 alin. (2) ("Consiliul de Administratie are atributii de avizare/aprobare a contractelor, creditelor si diferitelor operatiuni la nivelul Societatii, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act constitutiv"), coroborat cu Anexa 1, punctul 2 stipuleaza ca deciziile de investitie cu o valoare mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro si mai mica de 50.000.000 Euro se aproba de catre Consiliul de Administratie al SNN**, cu informarea ulterioara a Adunarii Generale a Actionarilor**;
- valoarea totala a proiectului de investitii ce face obiectul prezentei Note („PJ-20-002 - Rebobinarea statorului Generatorului Principal 1-4121-G01”) este de 33.316.313,80 USD (28.870.584,89 Euro), din care valoarea suplimentara (cea care trebuie aprobata in baza prezentei Note) este de 4.026.288,8 USD (3.489.655,29 Euro), valoare ce va fi integral finantata din surse proprii si va fi introdusa la prima rectificare in Programul de Investitii SNN;
- faptul ca, in conformitate cu prevederile Procedurii SNN SS-00-05 - *Intocmirea, aprobarea si monitorizarea Programului de investitii, dotari si sursele de finantare,* proiectul se califica ca fiind un proiect de investitii, in sensul definitiei prevazute in Procedura SNN,

prezenta Nota are scopul informarii Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la decizia de majorare a bugetului aferent proiectului de investitii **“Rebobinarea statorului Generatorului Principal 1-4121-G01”**.

II. Necesitatea si oportunitatea proiectului

În urma activității de rebobinare stator aferent generatorului electric al U1 din U1OP22, parametrii sistemului de racire bare stator si excitatie nu au fost conform proiectului.

Pentru a elimina dezechilibrele termohidraulice, au fost efectuate modificari ale pragurilor de alarmare/protectii/parametrii, astfel incat generatorul sa poata functiona (la o putere mai redusa – 729 MVA, in loc de 800MVA), pana cand statorul va fi supus unor alte interventii tehnice.

Prezentul demers de suplimentare a activitatilor aferente proiectului de investitii anterior mentionat este necesar pentru a elimina vulnerabilitatea de la generatorul electric, rezultata in urma rebobinarii statorului, din U1OP22. Necesitatea rebobinarii statorului se justifica si prin prisma reducerii perioadei alocate opririlor planificate si/sau a eliminarii unor opriri neplanificate pentru efectuare de reparatii sau inlocuiri, toate acestea avand ca rezultat pierderi financiare considerabile.

In acest scop, CNE Cernavoda a incheiat un nou contract, suplimentar fata de cel initial, in conformitate cu solutia de remediere aprobata la nivelul SNN, de rebobinare completa a statorului (conform Deciziei CA SNN nr. 140/2024).

Ulterior acestui moment, CNE Cernavoda a initiat un MPA (Modification Proposal Approval – Aprobarea Modificarii de Proiect) cu solutia din Tranzactia incheiata intre Arabelle Solutions si SNN in care, la valoarea din contract au fost adaugate urmatoarele: 20% diverse si neprevazute (6.435.488 lei), 25% marja de buget (8.044.360 lei), 10% rezerva pentru ajustarea de pret (3.217.744 lei) si costuri interne (79.060 lei), rezultand un total de 49.954.093 lei (reprezentand 11.316.313,80 USD/ 9.806.264,89 Euro).

III. Valoarea investitiei

Valoarea necesara, suplimentara valorii deja aprobate pentru proiectul de investitii PJ-20-002, este de 4.026.288,8 USD (3.489.655,29 Euro), la cursul valutar de 1 Euro = 5.0941 lei din data de 09.03.2026, cu mentiunea ca aceasta valoare va fi integral finantata din surse proprii si va fi introdusa la prima rectificare in Programul de Investitii SNN.

IV. Propuneri supuse informarii AGA SNN

Fata de cele prezentate mai sus, rugam Adunarea Generala a Actionarilor sa ia act de decizia Consiliului de Administratie SNN de aprobare a majorarii bugetului aferent proiectului de investii „PJ-20-002 - Rebobinarea statorului Generatorului Principal 1-4121-G01", in conditiile detaliate in prezenta Nota de Informare.

Avizari:

Director General
Cosmin Ghita

Director Financiar SNN
Daniel Adam

Director Dezvoltare si Managementul Participatiilor SNN
Mihai Laurentiu Gioara

Director Directia Dezvoltare Investitii SNN
Roxana Cristina Tompea

Director Directia Juridica si Guvernanta Corporativa SNN
Vlad Chiripus

Director Sucursala CNE Cernavoda
Romeo Urjan